

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Hotel: B&B-Hotel Dortmund			Zimmeranzahl:
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	nein		Das Hotel verfügt über eine Tiefgarage und Außenparkplätze an der Rückseite des Gebäudes. Keine expliziten Behindertenparkplätze
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	nein		
Zugang zur Einrichtung			
Stufenlos	ja		
Rampe (Neigung < 6%)			
Art der Türe (z.B. Automatik)			Automatiktüre
Aufzug			
Breite der Türe (min. 85 cm)	ja		
Eingangsbereich/Rezeption			
Kommunikation im Sitzen möglich	ja		
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	nein		
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen			
stufenloser Zugang	ja		
Rampe	nein		
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm			keine Angabe
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)			keine Angabe
Flure			
Breite (min. 120 cm)	ja		
Zimmer			
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)	nein		normales Türschloss mit Code-Eingabe
Türbreite Eingang (min. 85 cm)	ja		
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)		ca. 60cm	
Bettbreite		90 cm	
Bettlänge		200 cm	
Matratze			keine Angaben

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)			das Bett bietet nur an einer Längsseite Bewegungsfläche. Die anderen 3 Seiten schliessen mit den Wänden ab.
Lichtschalter vom Bett erreichbar	ja		
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar			keine Angaben
Klimaanlage	ja		
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)	nein	120 x 120 cm	
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)	nein	120 x 120 cm	
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm			keine Angaben
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)			keine Angaben
Fußmatten und Abstreifrostes berollbar			Zimmer ist komplett mit Teppich ausgelegt
Sanitärräume im Zimmer			
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm	ja		
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja		öffnet nach Außen
Türbreite		85 cm	
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja		
Waschbecken unterfahrbar	ja		
Badewanne (Haltegriffe?)			keine Badewanne
Badewannenlifter			keine Badewanne
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja		Haltegriffe vorhanden
Duschstuhl integriert	ja		an der Wand befestigt und einklappbar
WC-Sitz erhöht	ja	min. 48 cm	
Haltegriffe rechts und links des WCs	ja		
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC	nein		nur an einer Seite
Föhn	nein		

