

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Sheraton Hotel	Essen			206 / 1 behindertengerechtes Zimmer
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Anzahl	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	ja			
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	ja			
Zugang zur Einrichtung				
Stufenlos	ja			
Rampe (Neigung < 6%)	entfällt			
Art der Türe (z.B. Automatik)	ja			Automatisch
Aufzug	ja			
Breite der Türe (min. 85 cm)	ja			
Eingangsbereich/Rezeption				
Kommunikation im Sitzen möglich	ja			
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	nein			
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen				
stufenloser Zugang	ja			
Rampe	nein			
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm	ja			
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)	nein			
Flure				
Breite (min. 120 cm)	ja			

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Gästetoiletten	Ja/ Nein	Maße	Anzahl	Sonstiges
Zugang stufenlos bzw. über Rampe	ja			
Türbreite (min. 85 cm)	nein	70cm		
Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf bzw. beeinflusst die Bewegungsfläche nicht	nein			
Bewegungsflächen vor dem Waschtisch (min. 120 x 120 cm)	nein			
Waschtisch unterfahrbar	nein			
Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar	nein			
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken	nein			
Bewegungsfläche rechts <u>und</u> links neben dem WC	nein			
Haltegriffe rechts <u>und</u> links neben dem WC	nein			
Sitzhöhe WC erhöht (48 cm)	nein			
Aufzug (falls vorhanden)				
stufenlose Erreichbarkeit bzw. Rampe	ja			
Breite Einganstür (min. 85 cm)	ja			
Kabinentiefe (min. 140 cm)	ja			
Kabinenbreite (min. 110 cm)	ja			
Höhe der Bedienelemente (min. 85 cm max.110cm)	ja			
Horizontale Ausrichtung der Bedienelemente	nein			
Bewegungsfläche vor dem Aufzug (min. 150 x 150 cm)	ja			
Zimmer				
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)	nein			
Türbreite Eingang (min. 85 cm)	ja			
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)	nein			
Bettbreite		200		
Bettlänge		200		
Matratze		200		

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Anzahl	Sonstiges
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)	nein			
Lichtschalter vom Bett erreichbar	ja			
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar	ja			
Klimaanlage	ja			
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)	nein			
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)	nein			
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm	ja			
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)	ja			
Fußmatten und Abstreifroste berollbar				nicht vorhanden
Sanitärräume im Zimmer				
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm	ja			
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja			
Türbreite		85cm		
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja			
Waschbecken unterfahrbar	ja			
Badewanne (Haltegriffe?)	nein			
Badewannenlifter	nein			
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja			
Duschstuhl integriert	ja			
WC-Sitz erhöht	ja			
Haltegriffe rechts und links des WCs	ja			
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC	ja	120cm links	100cm rechts	
Föhn	ja			

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Balkon	Ja/ Nein	Maße	Anzahl	Sonstiges
Balkontüre	nein			
ebenerdiger Zugang (max. 2 cm Schwelle)	nein			
Sonstige Ausstattung				
Bsp.: Telefon am Bett, TV, Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch, Schreibtisch, etc.	ja			kein Schwebetürenschränk, Garderobe zu hoch
Freizeitangebot				
Restaurant	ja			
Bar	ja			
Disco	ja			
Internet	ja			
Verpflegung	VP			
Lage				
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel	300m			
Nächstgelegene barrierefrei zugängliche Haltestelle	300m			
Sauberkeit				gut
Sonstiges				
Sterne				5 Sterne
Preis p.P./p.N.				
Adresse:				Huyssenallee 55, 45128 Essen
Tel.:				0201-1 0 07 0
E-Mail:				sales@sheraton.com
Website:				www.sheraton.com/Essen
Begleithunde, Blindenhunde				
	ja			