

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Welcome Hotel	Essen		176 / 2 behindertengerechte Zimmer
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	nein		in Parkgarage vorhanden, Aufzug vorhanden
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	nein		
Zugang zur Einrichtung			
Stufenlos	ja		
Rampe (Neigung < 6%)	entfällt		
Art der Türe (z.B. Automatik)	ja		Automatisch
Aufzug	ja		
Breite der Türe (min. 85 cm)	ja		
Eingangsbereich/Rezeption			
Kommunikation im Sitzen möglich	ja		
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	nein		
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen			
stufenloser Zugang	ja		
Rampe	nein		
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm	ja		
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)	ja		
Flure			
Breite (min. 120 cm)	ja		

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Gästetoiletten	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Zugang stufenlos bzw. über Rampe	ja		
Türbreite (min. 85 cm)	ja		
Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf bzw. beeinflusst die Bewegungsfläche nicht	ja		
Bewegungsflächen vor dem Waschtisch (min. 120 x 120 cm)	ja		
Waschtisch unterfahrbar	ja		
Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar	ja		
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken	ja		
Bewegungsfläche rechts <u>und</u> links neben dem WC	ja		
Haltegriffe rechts <u>und</u> links neben dem WC	ja		
Sitzhöhe WC erhöht (48 cm)	ja		
Aufzug (falls vorhanden)			
stufenlose Erreichbarkeit bzw. Rampe	ja		
Breite Eingangstür (min. 85 cm)	ja		
Kabinentiefe (min. 140 cm)	ja		
Kabinenbreite (min. 110 cm)	ja		
Höhe der Bedienelemente (min. 85 cm max.110cm)	ja		
Horizontale Ausrichtung der Bedienelemente	nein		
Bewegungsfläche vor dem Aufzug (min. 150 x 150 cm)	ja		
Zimmer			
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)	nein		
Türbreite Eingang (min. 85 cm)	ja		
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)	nein		
Bettbreite			
Bettlänge			
Matratze			

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)	ja		
Lichtschalter vom Bett erreichbar	ja		
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar	ja		
Klimaanlage	ja		
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)	ja		
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)	ja		
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm	ja		
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)	ja		
Fußmatten und Abstreifroste berollbar			nicht vorhanden
Sanitärräume im Zimmer			
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm	ja		
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja		
Türbreite		95cm	
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja		
Waschbecken unterfahrbar	ja		
Badewanne (Haltegriffe?)	nein		
Badewannenlifter	nein		
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja		
Duschstuhl integriert	ja		
WC-Sitz erhöht	nein		
Haltegriffe rechts und links des WCs	ja		nur links
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC	ja		nur links
Föhn	ja		

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Balkon	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Balkontüre	nein		
ebenerdiger Zugang (max. 2 cm Schwelle)	nein		
Sonstige Ausstattung			
Bsp.: Telefon am Bett, TV, Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch, Schreibtisch, etc.	ja		kein Schwebetürenschränk
Freizeitangebot			
Pool	nein		
Restaurant	ja		
Bar	ja		
Verpflegung	VP		
Lage			
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel	500m		
Nächstgelegene barrierefrei zugängliche Haltestelle	500m		
Sauberkeit			gut
Sonstiges			
Sterne			4 Sterne
Preis p.P./p.N.			90-100€ Ü/F am Wochenende
Adresse:			Schützenbahn 58 45127 Essen
Tel.:			0201-17 79 0
E-Mail:			reservierung..ess@welcome-hotels.com
Website:			www.welcome-hotel-essen.de
Begleithunde, Blindenhunde			
	ja		