

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Hotel: Thiesmann in Mülheim a.d.Ruhr			Zimmeranzahl: 2 barrierearme Zimmer
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	nein		an der Straße ist Parkraum vorhanden sowie in einer Tiefgarage mit Aufzug, aber keine separaten Behindertenparkplätze
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	nein		
Zugang zur Einrichtung			
Stufenlos	ja		
Rampe (Neigung < 6%)	ja		
Art der Türe (z.B. Automatik)	ja		
Aufzug	ja		
Breite der Türe (min. 85 cm)	ja	90 cm	
Eingangsbereich/Rezeption			
Kommunikation im Sitzen möglich	ja		
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	ja		nicht unterfahrbar
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen			
stufenloser Zugang	ja		
Rampe			entfällt
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm	ja	90 cm	
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)	nein		
Flure			
Breite (min. 120 cm)	nein		eine Säule verschmälert den Durchgang auf 85 cm

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Gästetoiletten	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
			Keine behindertengerechte Gästetoilette vorhanden
Aufzug (falls vorhanden)			
stufenlose Erreichbarkeit bzw. Rampe	ja		
Breite Eingangstür (min. 85 cm)	ja	90 cm	
Kabinentiefe (min. 140 cm)	ja	140 cm	
Kabinenbreite (min. 110 cm)	ja	110 cm	
Höhe der Bedienelemente (min. 85 cm max.110cm)	nein	120 cm	Höhe des höchsten Bedienelements
Horizontale Ausrichtung der Bedienelemente	nein		
Bewegungsfläche vor dem Aufzug (min. 150 x 150 cm)	ja		
Zimmer			
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)	nein		
Türbreite Eingang (min. 85 cm)	ja	90 cm	
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)			nicht höhenverstellbar, Angaben zur Betthöhen fehlen
Bettbreite		100 cm	
Bettlänge		200 cm	
Matratze			keine Angaben
Zimmer			
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)	nein		
Lichtschalter vom Bett erreichbar	ja		
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar	nein		
Klimaanlage	nein		
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)	nein	120 x 120 cm	
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)			Betten verschiebbar, daher Bewegungsfläche möglich
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm	ja		
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)	ja		
Fußmatten und Abstreifroste berollbar	ja		

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Sanitärräume im Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm	ja		
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja		
Türbreite		90 cm	
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja		
Waschbecken unterfahrbar	ja		
Badewanne (Haltegriffe?)			entfällt
Badewannenlifter			entfällt
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja		
Duschstuhl integriert	nein		
WC-Sitz erhöht	ja	50 cm	
Haltegriffe rechts und links des WCs	nein		mobile Haltegriffe werden bei Bedarf angebracht
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC	nein		nur an einer Seite
Föhn			keine Angaben
Sonstige Ausstattung			
Bsp.: Telefon am Bett, TV, Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch, Schreibtisch, etc.			Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch vorhanden
Freizeitangebot			
Pool	nein		
Restaurant	ja		nur über eine Stufe zu erreichen und keine Behindertentoilette
Bar	nein		
Internet	ja		
Lage			
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel			keine Angaben
Nächstgelegene barrierefrei zugängliche Haltestelle			keine Angaben
Sauberkeit	gut		

