

# Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg

Johannes-Corputius-Platz 1, 47051 Duisburg



## Hinweise für Rollstuhlfahrer/innen

- Ebenerdiger Zugang oder Zugang über Rampe (Schwelle/Kante maximal 3 cm; Rampe weniger als 6% Steigung; Rampenlänge unter 6 Meter, ansonsten mit Zwischenpodest)
- Alle Türen haben eine lichte Breite (Innenmaß) von mindestens 90 cm
- Ein barrierefreier Eingang befindet sich neben der Drehtür (Breite über 1 Meter)
- Ausstellungs- und Veranstaltungsräume befinden sich in mehreren Stockwerken
- Standort der Rollstuhlplätze: variabel, flexible Bestuhlung möglich
- Begleitpersonen können in unmittelbarer Nähe des Rollstuhlplatzes sitzen

## Folgende Voraussetzungen könnten den Zugang für Rollstuhlfahrer/innen einschränken:

- Eingangstür ist eine Drehtür
- Aufzugskabine ist nur 136 cm tief
- Aufzugstür hat eine lichte Breite (Innenmaß) von 86 cm (vorspringender Rahmen von je 9 cm, Türblindrahmen 104 cm)

## Hinweise für sehbehinderte und blinde Menschen

- Persönliche Auskunft zu den Veranstaltungen (siehe Kontakt)

## Hinweise für gehörlose Menschen

- Persönliche Kontaktaufnahme möglich über: E-Mail: [ksm@stadt-duisburg.de](mailto:ksm@stadt-duisburg.de)
- Zahlreiche Beschriftungen, Erläuterungstafeln

## Hinweise für hörgeschädigte Menschen

- Persönliche Kontaktaufnahme möglich über: E-Mail: [ksm@stadt-duisburg.de](mailto:ksm@stadt-duisburg.de)
- **Hinweise zu Behindertentoiletten**
- Anzahl: 1
- Standort: Keller
- WC-Becken für Rollstuhlfahrer/innen nur einseitig anfahrbar: Bewegungsfläche rechts angeordnet (vom WC-Becken sitzend gesehen)
- Keine hochklappbaren Haltegriffe auf beiden Seiten des WC-Beckens
- Kein normgerechter Notrufschalter
- Türschloss wird ausgewechselt, so dass eine Öffnung von außen möglich wird, Notruf wird zeitnah installiert

# Kultur- und Stadthistorisches Museum Duisburg

Johannes-Corputius-Platz 1, 47051 Duisburg



- **Hinweise zur Anreise**
- Nächstgelegene Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs: U-Bahnlinie 901, Haltestelle Rathaus Duisburg
- Entfernung der Haltestelle zum Eingang: ungefähr 400 Meter
- Informationen zum Verkehrsbetrieb: [Duisburger Verkehrsgesellschaft AG](#)
- Informationen zur [Anreise mit der Bahn](#)
- **Hinweise zu Behindertenparkplätzen**
- Keine gekennzeichneten Behindertenparkplätze vorhanden
- Auf Absprache kann für die Zeit des Besuches das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des Eingangs abgestellt werden
- **Weitere Maßnahmen in Planung**
- Modernisierung des Fahrstuhls
- Notrufschalter für die Behindertentoilette
- **Kontakt**
- Bei Fragen zur Barrierefreiheit der Veranstaltungen und zu Unterstützungsangeboten wenden Sie sich bitte an: Herr Pöhling (Öffentlichkeitsarbeit), Telefon: 0203 2832532, bei Führungen Telefon: 0203 2832656